



نمره: ۹۲۹۶۸
 تاریخ: ۱۴۰۲
 پیوست:

<<صورت جلسه‌گروه تخصصی برق>>

حاضرین	یدالله علی آبادی	ابراهیم علی آبادی	علی اصغر میرزا ایی	عیسی عسگری	داود معصومی	مجتبی نعمتی
غایبین	-	-	-	-	-	-

موضوع جلسه: الف- بررسی استفاده از سیم های افشار

ب- بررسی استفاده از سیستم واپرس در اعلام حریق

ج- پی گیری اقدامات انجام شده تفاهم نامه سه جانبی

د- تعیین نفرات صلاحیت دار جهت تایید و کنترل نقشه های طراحی برق

تاریخ جلسه: ۹۲/۰۱/۲۱

ساعت تشکیل: ۱۹:۱۵

در ابتدا جلسه اعضا گروه با توجه به مساعدت هیئت مدیره محترم در رابطه با آقای مهندس طهماسبی نژاد مراد تقدیر و تشکر خود را از هیئت مدیره داشت.

پیرو درخواست تعدادی از همکاران در رابطه با تعیین تکلیف استفاده از سیم های افشار پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع در جلسه آینده پس از بررسی و مطالعه اعضای گروه تصمیم گیری گردد.

پیرو درخواست یکی از همکاران در خصوص استفاده از سیستم واپرس در اعلام حریق ساختمان های مسکونی پس از بحث و بررسی مقرر گردید استفاده از سیستم واپرس با رعایت بند ۱۳-۸-۳ مبحث سیزدهم پلامانع است.

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

شماره:

تاریخ:

پیوست:

در خصوص بند "د" فوق مقرر گردید نسبت به فراغوان داوطلبین که دارای پایه یک طراحی و نظارت می باشند از طریق سازمان نظام مهندسی پس از تایید رئیس محترم سازمان اقدام گردد که پس از مشخص شدن داوطلبین، در گروه تخصصی نفر مورد نظر تایید گردد.

در خصوص بند "ج" فوق پیرو ارائه گزارش اقدامات انجام شده تا کنون این موضوع در مرحله پی گیری و اقدام است.

مقرر گردید صورتجلسه مصوب تفاهم نامه سه جانبی هیئت چهارنفره توسط آفای مهندس علی آبادی پی گیری گردد.

محبتبی نعمتی

دبیر گروه تخصصی برق