



تیرماه: ۹۴, ۱۷۹۰۰

تاریخ: ۹۴/۹/۲۳

پیوست:

## «صورت جلسه گروه تخصصی برق»

## «دوره ششم - شماره ۵۷۵»

عیسی عسگری	علی اصغر میرزا بی	مجتبی نعمتی	ابراهیم علی آبادی	یدالله علی آبادی	حاضرین
		-			غایبین

ساعت جلسه: ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰

تاریخ جلسه: ۹۳/۰۹/۱۲

پنجاه و هفتینین جلسه گروه تخصصی برق در تاریخ ۹۳/۰۹/۱۲ در محل سازمان تشکیل و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد ارسالی به گروه و سایر موارد مدنظر جلسات قبلی، طبق موارد زیر تصمیماتی اتخاذ گردید:

۱- به منظور رعایت اصول مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم تأکید گردید در نقشه های طراحی تأسیسات برقی نسبت به رعایت الزامات اعلان حريق طبق جدول ۶ بند ۱۳-۸-۷ مبحث سیزدهم برای ساختمانهای تجاری و مسکونی با ۵ طبقه از کف زمین (پیلوت ۴+ طبقه مسکونی) اقدام گردد.

۲- مقرر گردید به منظور هماهنگی و وحدت رویه در کنترل نقشه ها، کلیه نقشه های بالای  $2000\text{m}^2$  طبق روال به گروه تخصصی ارجاع گردد.

۳- طبق مصوبات جلسات قبلی، مقرر گردید پی گیری لازم به منظور ارسال رندومی نقشه های تأیید شده توسط گروه کنترل نقشه تأسیسات برقی، به گروه تخصصی اقدام لازم معمول گردد.

۴- در خصوص موضوع نامه شماره ۹۳/۱۵۹۸۴ مورخ ۹۳/۰۹/۰۹ رئیس محترم سازمان در رابطه با ارائه شاخصها و معیارهای مدنظر گروه برای انتخاب مهندسان نمونه بررسی و مقرر گردید پاسخ نامه تهییه و ارسال گردد.

مجتبی نعمتی

دیر گروه تخصصی برق

رونوشت:

- رئیس گروه تخصصی برق
- دیر گروه تخصصی برق