



شماره: ۹۲/۸۷۱۳  
تاریخ: ۹۲/۷/۳  
پست:

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

## « دوره ششم - شماره ۱۶ »

حاضرین	عباسی مطلق	حیدری	برانی	حسینی	ترابی	مهندس هوشمندان (مدعو)
غایبین						

تاریخ جلسه: ۹۲/۰۶/۲۴

پایان جلسه: ۲۰:۳۰

شروع جلسه: ۱۸:۳۰

موضوع جلسه: شرایط تأیید دودکشهای دوجداره برای پکیج ها

موارد مطروحه:

۱- مکانبات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری مسکن بررسی گردید و مقرر گردید مطابق بند ۱۷-۸-۴-۱۶ مبحث ۱۷

فاصله دودکش از دریچه های تأمین هوای ساختمان ۲ متر باشد. همچنین مطابق نامه شماره ۲۲۰/۶۲۱۴۳ مورخ

۸۶/۱۲/۱۳ و نامه شماره ۴۳۶۵۰/۴۲۰/۸۹ مورخ ۸۹/۰۸/۱ مدیرکل محترم دفتر تدوین و ترویج ساختمان و با عنایت

به بند ۱۴-۵-۶-۲ مبحث ۱۴ باید شرایط زیر تأمین گردد. (پکیج های با دودکش دوجداره)

الف) نصب و راه اندازی دستگاهها زیر نظر نماینده شرکت سازنده صورت گیرد.

ب) همه قطعات از جمله دودکش دوجداره باید ساخت یک کارخانه باشد. (ورود هوا و خروج دود)

ج) محل خروج دودکش این دستگاهها از نمای ساختمان باید در جهت باد غالب نباشد.

د) فاصله افقی دهانه خروجی دودکش از هر بازشوی ساختمان و دریچه های تأمین هوا نباید کمتر از ۳ متر باشد و

دهانه دودکش نباید زیر هیچ دهانه بازشو ساختمان باشد

مهندس برانی

دبیر گروه تخصصی مکانیک

آدرس: زنجان - بلوار شیخ اشراق - تقاطع پروین اعتصامی - کدپستی: ۴۵۱۵۷۹۹۶۶۹

www.zanjan - nczam.org

تلفن: ۷۲۷۲۲۱۰ فاکس: ۷۲۷۴۹۰۰