



شماره: ۹۳،۲،۲۴
تاریخ: ۹۳،۱۱،۹
پیوست: -

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۴۸ »

منوچهر حسینی	فریدون حیدری	فریبرز براتی	سیدزهریر ترابی	حاضرین
فرهنگ عباسی مطلق				غایبین

تاریخ جلسه: ۹۳/۱۰/۲۸

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

- ۱- مقرر شد بند ۳ جلسه ۴۲ در سایت و تابلو نصب شود و به نحو مقتضی به مهندسین و مجریان اطلاع رسانی شود.
- ۲- پیشنهادات مبحث ۱۷ به کمیته تدوین مقررات ملی ساختمان (پیرو بند ۲ جلسه قبل)
 - * جمله " مگر آنکه دریچه هوای تازه تعبیه شود" در بند ۱۷-۷-۵-۷ اضافی بوده و کلاً باید حذف شود.
 - * لزومی ندارد مطابق بند ۱۷-۶-۳ مهندس ناظر هنگام تزریق گاز حضور داشته باشد و این وظائف شرکت گاز می باشد.
 - * محاسبات مربوط به دریچه هوای تازه و سائز آن بازنگری شوند.
 - * پیشنهاد میشود برای لوله کشی دفنی از لوله پلی اتیلن نیز در فشار ضعیف استفاده شود.
 - * افزودن الزامات پکیج های با دود کش دوجداره
 - * فاصله ۳ متر دودکش از دیوارهای جانبی بنظر زیاد بوده و اصلاح شود.
- ۳- در مورد مبحث ۲۲ پیشنهاد میشود شیوه نامه اجرایی به ویژه در بحث گازرسانی تهیه شود.
- ۴- در مورد مبحث ۱۹ در طراحی معماری ساختمان حداکثر استفاده از نور آفتاب در ساختمانها شود.

فریبرز براتی
دبیر گروه تخصصی مکانیک