



شماره: ۹۴/۱۴۹۰
 تاریخ: ۹۴/۲/۵
 بیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۵۴۵ »

منوچهر حسنی	فریدون حیدری	سیدزهیر ترابی	حاضرین
	فرهنگ عباسی مطلق - فریبرز براتی		غایبین

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۱/۳۰

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطرحه:

- شیوه نامه طراحی، اجرا، نظارت و کنترل لوله کشی گاز ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی در جلسات مورخ ۹۴/۰۱/۲۳ و ۹۴/۰۱/۳۰ مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر مشاهده گردید:
 - ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت سیستم لوله کشی گاز توسط مهندس ناظر و پیمانکار (مجری) مبهم بوده و در هر صورت هزینه تهیه بیمه نامه در حق الزحمه ناظر و مجری دیده شود.
 - نظارت بر تزریق و تحويل جریان گاز توسط مهندس ناظر در پروژه های فشار ضعیف با توجه به تعداد پرونده ها و پراکندگی آنها در شهرها و روستاهای مختلف، به علت نحوه ایجاد و هماهنگی بین مهندس ناظر، مجری و نماینده شرکت گاز عملاً امکان پذیر نمی باشد و پیشنهاد می گردد حذف شود.
 - لزوم بازدید مجدد هر پنج سال یکبار سیستم لوله کشی گاز در کاربرگ شماره ۳ (اجرای سیستم لوله کشی گاز) و کاربرگ شماره ۴ (قرارداد نظارت و بازرسی بر اجرای لوله کشی گاز) اضافه گردد.
 - در سربرگ شماره ۱۱ (صورت جلسه تأیید سالم بودن دودکشها) زمان تنظیم آن پس از اتمام سفت کاری و نصب دودکشها و قبل از شروع نازک کاری توسط مهندس ناظر ساختمانی، مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی ساختمان ، پیمانکار ساختمانی و مالک تهیه گردد و در موقع تقاضای انشعاب گاز توسط مالک به سازمان نظام مهندسی ارائه گردد. لذا کاربرگ شماره ۱۱ و مفاد آن بر این اساس اصلاح شود. یقیه موارد شیوه نامه بصورت اصولی مورد تأیید می باشد.

فریبرز براتی
 دبیر گروه تخصصی مکانیک

