



شماره: ۹۲۰۹۳۸۱
تاریخ: ۷/۲۰
پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۱۸۵ »

حاضرین	ترابی	حیدری	براتی	حسنی	عباسی مطلق
غایبین	-	-	-	-	-

تاریخ جلسه: ۹۲/۰۷/۱۴

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه :

- ۱- مقرر گردید آقایان مهندسین سلیمانی نژاد و صادقی و آقایی جهت شرکت در دوره مدرسان گاز فشارقوی به سازمان نظام مهندسی معرفی گردد.
- ۲- پیشنهاد میگردد مدیریت واحد گاز از مهندسین پایه یک رشته اصلی و بصورت مساوی استفاده نماید.
- ۳- نامه شرکت سپتا قرائت گردید و مصوب شد اگر وزن و سایز لوله های تولیدی منطبق بر استاندارد و مبحث ۱۷ باشد استفاده از آن بلامانع و مورد تأیید ناظرین باشد.
- ۴- درخواست آقای نخجوانی در خصوص نصب پکیج در راه پله مطرح شد و مقرر گردید در صورت تأمین هوای تازه و نصب دودکش مناسب مراتب بلامانع می باشد. البته نظر ناظر مربوطه نیز محترم است.
- ۵- گزارش جلسه ۹۲/۰۷/۱۳ با حضور مهندسین ترابی، شهبازی و براتی در آباقرائت گردید. طبق این صورت جلسه مقرر گردید نظارت فاضلاب ساختمانهای جدیدالاحداث به سازمان واگذار گردد و تعریفه آب و فاضلاب آنالیز و تغییر یابد. ضمناً از ریاست محترم سازمان درخواست گردید بعلت موارد فوق الذکر جهت تجهیز و تأمین نیرو آیفآ اقدام نمایند.
- ۶- نامه شرکت آلتین داش بنا در خصوص استفاده از پکیج با دودکش دوچاره در ساختمان نظام وظیفه عمومی مطرح شد و مصوب گردید در صورت صحت موارد مندرج در نامه و نبود مانع دیگری تأیید آن بلامانع است. البته نظر ناظر نیز محترم است و مالک مجاز به تغییر ناظر می باشد.

فریدریز براتی

دبير گروه تخصصی مکانیک