



شماره: ۹۲/۱۵/۱۵۲

تاریخ: ۹۲/۸/۱۵

پیوست:

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۱۹ »

مهندس هوشمندان (مدعو)	عباسی مطلق	براتی	حیدری	ترابی	حاضرین
حسنی					غایبین

تاریخ جلسه: ۹۲/۰۷/۲۸

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

## موارد مطروحه:

۱- با توجه به نامه شماره ۴۲۰/۵۶۱۸۴ مورخ ۸۷/۱۱/۲ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان و صورتجلسه پیوست آن اولاً پکیج فن دار نوع C تعریف نشده و باید مشخصات فنی آن مشخص گردد و ثانیاً صورتجلسه فاقد امضاء است که باید دارای امضاء باشد.

۲- پاسخ استعلام سازمان زنجان در خصوص پکیج دوجداره به تاریخ ۹۲/۰۷/۲ و شماره ۴۱۹۱۰/۴۲۰ واصل شد و در آن قید شده که نامه قبلی به شماره ۴۳۶۵۰/۴۲۰/۸۹ مورخ ۸۹/۰۸/۱ معتبر می باشد. در آن نامه نیز به استاندارد دستگاهها، نصب توسط نصاب معتبر، یکی بودن کارخانه تولید کننده کانال دوجداره و دیگر قطعات و موارد عنوان شده در مبحث ۱۷ اشاره شده است.

۳- در جواب نامه آقای داود نظری ابعاد دریچه ها بر اساس مترایز و مصرف گاز تعیین می شوند (مطابق بند ۱۷-۷-۵) و با توجه به مشخص نبودن این اطلاعات قابل پیش بینی نیست.

۴- در اجلاس گروههای مکانیک استانها در اصفهان مقرر شده استانهای شمالغرب (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، قزوین) هر دو ماه یکبار جهت هم اندیشی جلسات مشترک در یکی از استانها برگزار نمایند.

فریبرز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک