



شماره ۹۴/۳۶۵۹
تاریخ ۹۴/۳/۵
پیوست

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۵۶ »

حاضرین	ابراهیم زادتوت آغاچ (مدعو)	سیدزهیر ترابی	فریدون حیدری	منوچهر حسینی	مجید اسماعیلی (مدعو)	کریم هوشمندان (مدعو)
غایبین	فریبرز براتی - فرهنگ عباسی مطلق					

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۳/۰۳

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

۱- مقرر گردید با توجه به اینکه آقای مهندس عباسی مطلق بدون اطلاع قبلی در جلسات گروه تخصصی حضور نمی یابند، طی نامه ای از ریاست سازمان تقاضا گردد نسبت به معرفی فرد جایگزین از اعضای علی البدل اقدام مقتضی صورت پذیرد.
۲- نامه شماره ۹۴/۲۴۷۸ مورخ ۹۴/۰۲/۱۹ ریاست سازمان در خصوص معرفی نفرات جهت کنترل نهایی نقشه های شبکه گاز فشار قوی بررسی گردید و نظر گروه در خصوص اسامی افراد نامبرده شده در نامه مثبت بوده و نفرات ذکر شده در نامه فوق از نظر کنترل نقشه های گاز فشار قوی بلامانع بوده و مورد تأیید گروه تخصصی مکانیک می باشد.

۳- مورد زیر به علت برابری آرای موافق و مخالف در این جلسه به تصویب نرسید:

نامه شماره ۹۴/۳۴۳۳ مورخ ۹۴/۰۳/۰۲ و نامه شماره ۹۴/۳۱۰۸ مورخ ۹۴/۰۲/۲۸ ریاست محترم سازمان در خصوص گازرسانی به بازار زنجان پیرو نامه شماره ۹۴۷/۱۳۰/۶۱۰ مورخ ۹۴/۰۲/۲۲ میراث فرهنگی بررسی گردید. تأکید گروه تخصصی مکانیک با توجه به اینکه مجموعه بازار زنجان جزو ساختمانهای عمومی محسوب می شود، استفاده از سیستم حرارت مرکزی جهت گرمایش می باشد در غیر اینصورت با توجه به محدودیتهای مجموعه بازار و الزامات لوله کشی گاز توکار استفاده از سیستم لوله کشی توکار مجاز نمی باشد و لوله کشی گاز روکار با رعایت الزامات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بایستی اجرا گردد. موارد نمونه زیر مطابق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان رعایت گردد:

۱- اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی و آتش نشانی

۲- رعایت حداقل یک متر بین دستگاه گازسوز و مواد قابل اشتعال مطابق بند ۱۷-۳-۳-۱ مبحث ۱۷

۳- تأمین دریچه هوای تازه مطابق بند ۱۷-۳-۲ مبحث ۱۷

۴- نصب لوازم آشکار ساز نشت گاز در این مغازه ها و شیر قطع زلزله در ابتدای مسیر لوله کشی

۵- تأمین دودکش مناسب مطابق مبحث ۱۷ و سایر الزامات مبحث ۱۷.

همچنین در صورت امکان جهت لوله کشی گاز کنتور مشترک برای تمامی واحدها استفاده شود.

فریبرز براتی
دبیر گروه تخصصی مکانیک