



۹۴/۳۲۷۷ تاریخ  
 ۹۴/۳/۵  
 پیوست:

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

### « دوره ششم - شماره ۵۷۵ »

منوچهر حسنی	فریدون حیدری	فریبرز برانتی	سید زهیر ترابی
فرهنگ عباسی مطلق			غایب

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۳/۰۴

پایان جلسه: ۱۸:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

#### موارد مطروحه:

۱- نامه شماره ۹۴/۳۴۳۳ مورخ ۹۴/۰۳/۰۲ و شماره ۹۴/۳۱۰۸ مورخ ۹۴/۰۲/۲۸ ریاست محترم سازمان درخصوص گازرسانی به بازار زنجان پیرو نامه شماره ۹۴/۱۳۰/۶۱۰ مورخ ۹۴/۰۲/۲۲ میراث فرهنگی بررسی مجدد شد. با توجه به اینکه مجموعه بازار زنجان جزو ساختمانهای عمومی بوده، تأکید گروه تخصصی استفاده از حرارت مرکزی می باشد. در غیر اینصورت با توجه به الزامات لوله کشی گاز توکار و محدودیتهای بازار، استفاده از سیستم توکار مجاز نبوده و در صورت تأمین شروط ذیل لوله کشی گاز روکار با رعایت الزامات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان بالامانع است. موارد نمونه زیر مطابق مبحث ۱۷ رعایت گردد:

الف) اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی به عنوان متولی امر و همچنین سازمان آتش نشانی که باید توسط سازمان میراث فرهنگی اخذ و به نظام مهندسی ارائه شود.

ب) رعایت حداقل ۱ متر فاصله بین دستگاه گازسوز و مواد قابل اشتعال مطابق بند ۱۷-۳-۳ مبحث ۱۷

ج) تأمین دریچه هوای تازه مطابق بند ۱۷-۲-۳ مبحث ۱۷

د) نصب لوازم آشکارساز نشت گاز در مغازه ها و شیر قطع گاز در زمان زلزله در ابتدای مسیر لوله کشی

ه) تأمین دودکش مناسب مطابق مبحث ۱۷ و سایر الزامات آن. همچنین در صورت امکان جهت لوله کشی گاز از کنتور مشترک استفاده شود.

فریبرز برانتی  
 مدیر گروه تخصصی مکانیک