



شماره: ۹۴، ۷۲۴۴
 تاریخ: ۹۴، ۵، ۱۳
 پیوست: ۱

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۶۲ »

فریدون حیدری	فریبیز برانتی	سیدزهیر ترابی	حاضرین
	منوچهر حسنی - کریم هوشمندان		غایب

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۵/۱۱

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

۱- نامه هایی در خصوص تأیید یا عدم تأیید لوله کشی گاز پرونده ۵۷۶ واحدی پونک قرائت گردید. با توجه به اینکه پکیج با دودکش دوجداره با دودکش آن تعریف می شود و دودکش جزئی از دستگاه می باشد مطابق بند (ت) ۱-۱۷-۵-۲ نصاب مجاز به نصب وسیله ای غیر از آن که تأیید شده است نیست و با توجه به اهمیت دودکش در این نوع پکیجها تغییر در دودکش، تغییر در قسمتی از وسیله گازسوز محسوب شده، ضمناً مطابق نامه ۸۹/۴۲۰/۴۳۶۵۰ مورخ ۸۹/۰۸/۰۱ دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دستگاه و دودکش باید ساخت یک کارخانه باشند بنابراین دودکش غیر از دودکش مورد تأیید کارخانه ایران رادیاتور قابل قبول نیست. تأیید تعدادی از بلوکها توسط بعضی ناظرین دلیل بر تأیید تمامی آنها نمی باشد و ناظرین تأییدکننده مسئول تأییدات خود می باشند، ضمناً ناظرین ردکننده نیز مطابق مقررات عمل نموده اند.

۲- نامه ۹۴/۷۰۷۶ مورخ ۹۴/۰۵/۱۰ سازمان قرائت گردید و مقرر شد:

(الف) مدت قرارداد گازرسانی ۶ ماه می باشد و سازمان باید ۵۰٪ مبلغ تعرفه را در ابتدا و ۵۰٪ آن را پس از تأیید پرداخت نماید، در صورتی که مدت نظارت از ۶ ماه بیشتر شود ۵۰٪ حق نظارت نیز مجدداً دریافت گردد. در صورت تغییر در کنتور، معیار حق نظارت کنتورنهایی خواهد بود و در محاسبات باید منظور گردد. همچنین اگر تعرفه تغییر نمود باید مبالغ بروز گرددند (رویه جاری واحد گاز مورد تأیید است) ۵۰٪ مازاد پس از ۶ ماه در سهمیه منظور گردد.

۳- در خصوص صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۴/۰۴ جلسه اداره کل راه و شهرسازی، گروه کمافی السالق نسبت به رفع ابهام و موارد پیش بینی نشده و وحدت رویه بین ناظرین اقدام نموده و می نماید ولی این موارد موردنی بوده و نمی توان آنها را احصاء و به صورت دفترچه منتشر نمود...

فریبیز برانتی
 مدیر گروه تخصصی مکانیک