



شماره: ۹۲/۴۱۴۷

تاریخ: ۹۲/۴/۱۶

پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک مشترک با گروه تخصصی معماری »

« دوره ششم - شماره ۷۵ »

نماینده	سید رحیم ترابی	سلطانی	حسنی	هراتی	صلانی	رسانیور	ذبیحیان	حیدری	صاوس	برادران	پیوست
غایبین											

تاریخ جلسه: ۹۲/۰۲/۲۹

ساعت جلسه: ۱۸:۰۰

موارد مطروحه :

۱- پیشنهادات مهندس ترابی: در نظر گرفتن محل توالی فرنگی، ماشن ظرفشویی

پیش بینی نحوه گرمایش: موتور خانه یا پکیج و داکت مربوطه

پیش بینی داکت یا سقف کاذب جهت لوله های فاضلاب و تهویه

تهویه جهت پارکینگ و کنتور گاز

۲- پیشنهادات مهندس رحمانیور: سایز داکت در دفتر طراحی توسط طراحان معماری و مکانیک تأیید گردد.

۳- توصیه می گردد ماشین ظرفشویی و توالی فرنگی در چینش تجهیزات در نظر گرفته شود.

۴- پیشنهاد می گردد هیئت مدیره محترم مقرر فرماید کنترل نقشه های گروه های ج و د گروهی و توسط تمام کنترل کننده های رشته های مختلف انجام پذیرد. در نقشه های گروه ج متراژ بالای 2000 m^2

مالک عمل قرار گیرد

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

شماره: ۹۹/۳۱۳۶

تاریخ: ۹۹/۳/۱۷

پیوست:

۵- تفاهم گردید نظارت ابعادی و مکش دودکشها با ناظر مکانیک و نظارت بر اجرای بنایی صحیح به عهده ناظر معماری

می باشد.

۶- تفاهم گردید پیش بینی فضای داکت الزامی است ولی ابعاد آن با طراح مکانیک می باشد.

۷- نمایش دودکشها با قطر ۱۵ جهت پکیج ها در طبقات و بام در نقشه های معماری انجام شود.

۸- هرینه تهیه نقشه های ازبیلت برای معماری و مکانیک هم برابر سازه شود.

مهدیس برآنسی
دبير گروه تخصصی مکانیک