



شماره: ۹۳۲۲۴۱۹

تاریخ: ۹۳/۱۲/۹

پیوست:

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

## « دوره ششم - شماره ۵۱ »

منوچهر حسینی	فریدون حیدری	فریبرز براتی	سیدزهیتر ترابی	حاضرین
فرهنگ عباسی مطلق				غائبین

تاریخ جلسه: ۹۳/۱۲/۰۳

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۴۵

## موارد مطروحه:

۱- نامه شماره ۹۳/۲۱۶۶۸ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ ریاست محترم سازمان در خصوص نامه اداره راه و شهرسازی استان در خصوص لوله کشی گاز پروژه ۳۱۰ واحدی مهر فردوس مطرح شد. مطابق صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۹۳/۰۷/۲۰ گروه تخصصی مکانیک پیشنهاد شده است در ساختمانهای بالاتر از ۱۵ متر دودکشهایی که بیش از ۱۵ متر ارتفاع دارند میتوان از پکیج فن دار استفاده شود. یادآوری می گردد در مبحث ۱۷ برای ساختمانهای عمومی باید موتورخانه اجرا شود که در این پروژه اجرا نگردیده است. در صورت استفاده از پکیج از آنجا که جدول مبحث ۱۷ تا ۱۵ متر ارتفاع را پاسخ میدهد و خارج از آن خارج از حیطه مهندسی می باشد و در نتیجه مطابق بند ۱۷-۸-۴-۱۵ درون یابی در جدول مجاز ولی برونیابی مجاز نمی باشد. گروه تخصصی پس از بررسی به این نتیجه رسید که جدول مذکور جوابگوی این مسئله نیست و برای ضریب اطمینان در دودکشهای بالای ۱۵ متر پکیج فن دار را توصیه نموده است. لازم به ذکر است ساختمانهای مزبور دارای ۸ طبقه مسکونی می باشند که این مشکل فقط برای ۳ طبقه پایین آنها وجود دارد و برای ۵ طبقه فوقانی نیازی به پکیج فن دار نمی باشد.

فریبرز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک