



شماره: ۹۲، ۱۵۹۱۸

تاریخ: ۹۲، ۱۱، ۲۴

پیوست:

«صور تجلسه گروه تخصصی معماری»

«دوره ششم - شماره ۳۷»

حاضرین	محمدحسن ذبیحیان	علی رحمانپور	مهرداد سلطانی	مجید احمدی	یعقوب محمدی (مدعو)
غائبین	احمد محمدی				

سی و هفتمین جلسه گروه تخصصی معماری در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۹ در سازمان نظام مهندسی با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. آقای مهندس یعقوب محمدی به عنوان مدعو در جلسه حضور داشتند.

۱- پله فرار پیشنهاد شده برای ساختمان اداری بیمه رازی مورد بررسی قرار گرفت و به دلایل ذیل مورد موافقت قرار نگرفت:

الف- به استناد بند ۳-۱-۴-۴-۶ مبحث سوم، طرح ارائه شده مغایر با ضوابط طراحی پله های قوسی به عنوان راه خروج می باشد.

ب- موقعیت مسیر خروج پله فوق الذکر در تراز تخلیه به معبر عمومی نمی باشد.

۲- نقشه های مجموعه درمانی مهرانه مورد بررسی قرار گرفت و فاز یک نقشه های فوق الذکر مورد تأیید می باشد.

۳- نقشه های فاز دوم معماری مجموعه تجاری- فرهنگی حسینییه اعظم پس از رفع ایرادات وارده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و مورد تأیید قرار گرفت.

مهرداد سلطانی
دبیر گروه تخصصی معماری