



شماره: ۵۷۶۱۴۹۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

پیوست:

«صور تجلیسه گروه تخصصی معماری»

«دوره ششم - شماره ۱۳»

مجید احمدی	علی رحمانپور	محمدحسن ذیحیان	حاضرین
	مهرداد سلطانی - احمد محمدی		غایبین

در جلسه مذکور در خصوص بررسی درخواست تعاونی مسکن فرهنگیان زنجان در مورد پروژه برج معلم با توجه به وضعیت استقرار واحدها و راه پله وضع موجود به نظر می‌رسد امکان ایجاد راه فرار دوم مقدور نمی‌باشد لذا در جهت افزایش ضریب امنیت مقاومت در مقابل حریق پیشنهاد می‌گردد جلسه ای با حضور نمایندگان کارفرما، سازمان آتش نشانی و گروه تخصصی معماری تشکیل تا موارد لازم جهت اجرا ارائه گردد.

پیرو ارجاء نامه ۹۲/۴۳۹۲ در خصوص بند ۲ نامه جلسه مشترک با گروه مکانیک قبل از برگزار گردیده و صورت جلسه مربوط توسط دبیر گروه مکانیک (آقای مهندس براتی) به هیأت مدیره ارجاع گردیده است. در مورد بند ۱ نامه مذکور اظهار نظر مربوطه توسط گروه تخصصی سازه می‌باید صورت پذیرد.

با عنایت به معضلات حاضر در ساختمانهای بلند مرتبه در حال اجرا پیشنهاد می‌گردد، بازدیدهای لازم از طرف سازمان نظام مهندسی چهت بررسی رعایت مفاد مبحث حریق مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های مربوط، انجام گردد.

مorteza ahmadi
دبیر گروه تخصصی معماری