



شماره: ۹۲۱۸۰۲۶

تاریخ: ۹۲/۶/۲۴

پیوست:

## «صور تجلسه مشترک گروه تخصصی معماری

## «دوره ششم - شماره ۱۶»

حاضرین	محمدحسن ذبیحیان	علی رحمانپور	مجید احمدی	مهرداد سلطانی	احمد محمدی
غایبین	-				

شانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:

۱- در خصوص ساختمان آقای معالی با توجه به مشکلات موجود، کمیته تخصصی معماری با حضور نماینده محترم آتش نشانی جلسه مجدد تشکیل داد و مصوبات کمیته به شرح ذیل اصلاح می گردد.

الف- با توجه به اینکه پروانه ساختمان مربوط به ۵ سال پیش است و الزامات امروزی و تعهدات لازم در زمان مذکور اخذ نشده است، با بررسی نقشه مشخص می شود ساختمان اخیر قابل انطباق با مقررات شرایط ایمنی نمی باشد، نظرات کمیته تنها جنبه توصیه ای داشته و در جهت بهبود شرایط است و به منزله تأمین شرایط امن و انطباق با مقررات موجود نمی باشد.

ب- با توجه به توصیفات فوق، پیشنهاد می گردد:

- سیستم اعلام حریق آدرس پذیر در ساختمان نصب گردد.

- سیستم اطفاء حریق تر و خشک در ساختمان اجرا گردد.

- سیستم بارنده خودکار در راه پله اجرا گردد.

- درب پشت بام طوری طراحی گردد که دسترسی به پشت بام همواره تأمین باشد و درب قابل قفل شدن نباشد.

- روشنایی های اضطراری معابر خروج با چراغ های LED تأمین گردد.

۲- برگزاری جلسه گروه بصورت هر ۲ هفته یکبار یکشنبه با نماینده سازمان آتش نشانی جهت بررسی پرونده های مربوط.

مجید احمدی

رئیس گروه تخصصی معماری

آدرس: زنجان، بلوار شیخ اشراق، تقاطع پروین اعتصامی، کدپستی: ۴۵۱۵۷۹۹۶۶۹

www.zanjan - nezam.org

تلفن: ۷۲۷۲۲۱۰ فاکس: ۷۲۷۴۹۰۰