



شماره: ۹۲۲۸۱

تاریخ: ۹۲.۱.۱۸

پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی معماری »

(دوره ششم شماره ۴)

		ذبیحیان	مجید احمدی	علی رحمانپور	حاضرین
			سلطانی	احمد محمدی	غائبین

این جلسه در مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ در محل سازمان با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید.

۱- پیرو درخواست سازمان جهت مشخص شدن برنامه تشکیل گروه مقرر گردید در شش ماهه اول سال ۹۲، جلسات در روزهای چهارشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه در ساعت ۱۶ در محل سازمان تشکیل گردد.

۲- پیرو ارجاع نامه شرکت تعاونی مسکن مخابرات استان زنجان در خصوص پله اضطراری پروژه پیام مخابرات مقرر گردید که مطابق با جلسه مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ در خصوص پروژه کیهان، جلسه ای با حضور نماینده سازمان آتش نشانی و نماینده آن تعاونی تشکیل و پس از بررسی نقشه ها و وضع موجود راهکارهای بهبود ایمنی پروژه مذکور مشخص گردد.

۳- نقشه های پروژه روزبه با حضور نماینده مشاور جناب آقای دکتر رضایی بررسی و با توجه به اعلام مشاور در خصوص گروه تعریف اداری/حرفه ای پروژه مطابق با بند ۳-۱-۱۴-۱۲ مقرر گردید که کل بنا به بارنده خودکار مجهز گردد. (دسترس خروج تا ۹۰ متری می تواند افزایش یابد.) ضمناً در ارتباط با استقرار پارکینگ در محوطه در کد زیرزمین مفید باقیمانده ستون تا دیوار ۴/۶۰ باشد. نقشه ها پس از اصلاح به تأیید خواهد رسید.

علی رحمانپور

رئیس گروه تخصصی معماری