



شماره: ۹۲۱۵۰۷۷  
 تاریخ: ۹۲۱۴۲۵  
 پیوست:

## «صورتجلسه گروه تخصصی معماری»

### «دوره ششم-شماره ۷۵»

|            |              |                 |               |        |
|------------|--------------|-----------------|---------------|--------|
| مجید احمدی | علی رحمانپور | محمدحسن ذیبیجان | مهرداد سلطانی | حاضرین |
|            | احمد محمدی   |                 |               | غایبین |

جلسه هفتم دوره ششم گروه تخصصی معماری در مورخ ۹۲/۰۳/۱ در محل سازمان تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد:

طبق بررسی طرح معماری ساختمان نظام مهندسی خدابنده موارد زیر مقرر گردید:

- ۱- با توجه به نورگیر نبودن جیقه پشت ساختمان و کاربری اداره طرح، بهتر است به جای دیوارهای بنایی از پارتبیشن های سبک شیشه خور برای جداسازی فضاهای استفاده گردد.
- ۲- ساختمان دارای پارکینگ نمی باشد، بهتر است فضای زیرزمین برای تأمین پارکینگ، تأسیسات و انباری اضافه گردد، در غیر این صورت فضای موتورخانه از لحاظ تهویه و صدا با جزئیات مناسب ایزوله گردد.
- ۳- ستون موجود در وسط انافق جلسات در طبقه سوم باید حذف گردد، این امر از لحاظ سازه ای امکان پذیر است.
- ۴- طراحی مناسب در خصوص مکان یابی بهتر برای راه پله به منظور عملکرد مطلوبتر تا فضای لابی در نظر گرفته شود.

مجید احمدی  
دییر گروه تخصصی معماری