



شماره ۹۳، ۱۹، ۸۳
 تاریخ ۹۳، ۷، ۵
 پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۴۰۵ »

عباسی مطلق	حیدری	توابی	حاضرین
حسنی - براتی			غایبین

تاریخ جلسه: ۹۳/۰۶/۱۸

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

۱- نامه شماره ۹۳/۱۰۰۱۹ واحد گازرسانی قرائت شد و مقرر گردید آقایان مهندسین حیدری و عباسی مطلق از پروژه مهندس نخجوانی بازدید به عمل آورند.

۲- نامه شماره ۹۳/۱۰۳۸۰ ریاست محترم سازمان در خصوص دریچه های تأمین هوای تازه در ساختمانها و مغایرت آن در اجرا با دیتیل مبحث ۱۷ و همچنین تناقض آن با مبحث ۱۹ قرائت گردید و موارد زیر باستحضار می رسد:
 مبحث ۱۹ منافی مباحث ۱۷ و ۱۶، بویژه فصل ۴ مبحث ۱۴ که تعویض هوا برای ایمنی بهداشت، بهره دهنده مناسب و آسایش ساکنین ساختمانها می باشد نیست همچنین در کلیات فصل ۴ مبحث ۱۴ آمده است: هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد، باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشد. بدلیل عدم پیش بینی تأمین هوا بصورت اصولی در طرحهای معماری و تأسیسات ساختمان، ناظر گاز اجباراً تأمین هوای احتراق دستگاههای گازسوز که برای ایمنی و آسایش ساکنین ساختمان ضروری است و در مباحث ۱۶ و ۱۷ برای تأکید فراوان شده است، اقدام به تعییه دریچه در روی دیوار مشرف به فضای آزاد می نماید. معهذا پیشنهادات زیر جهت رفع نقصه فوق ارائه می گردد:

الف- استفاده از سیستم حرارت مرکزی در ساختمانهای مسکونی ۱۰ واحد و بالاتر.

ب- در صورت نصب دستگاههای گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آبگرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمانها نحوه تأمین هوای احتراق آنها باید در طرح معماری ساختمان دیده شود. حداقل محل نصب پکیج در داخل ساختمان روی دیواره مشرف به فضای ازاد باشد.

ج- پیش بینی اتفاقک برای نصب پکیج

۳- نامه آقای مهندس نظری عضو محترم شورای انتظامی قرائت گردید و مقرر شد در جلسه آتی با دعوت از ایشان موارد مطروحه در نامه مورد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۴- مقرر گردید جلسه هم اندشی با حضور مهندسین مکانیک، اعضای گروه تخصصی در مورخه ۹۳/۰۷/۳۰ هماهنگی گردد و جهت همین منظور از طریق وب سایت سازمان و یا مکاران رشته مکانیک اطلاع رسانی شود.

فریبوز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک