

شماره: E/۹۳/۶۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶

پوسته: دوربرک



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بیت زیر تخصصی تاسیسات برقی


رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان - جناب آقای مهندس زاد توت آغاچ

موضوع: درخواست درج و اطلاع رسانی در سایت نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۴/۴۰/۱۰۴۳ مورخ ۹۴/۳/۱۷ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در خصوص درخواست رعایت استاندارد نصب تابلوهای اندازه گیری توسط طراحان و و ناظران تاسیسات برق ساختمانها و اعلام نواقصات مشاهده شده به استحضار می رساند موضوع نامه فوق پس از بررسی در گروه تخصصی برق و با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند پیرو بند ۲ مصوبه هفتادویکمین صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۳ گروه تخصصی برق نسبت به درج عین نامه فوق الذکر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به منظور آگاه سازی مبنی بر رعایت استانداردها اقدام لازم معمول گردد.

مجتبی نعمتی
دبیر گروه تخصصی برق





بسمه تعالی
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
(سهامی خاص)



شماره نامه: ۹۴/۴۰/۱۰۴۳۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

پیوست:

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره: ۹۴، ۴۳۹۶
تاریخ: ۹۴، ۳، ۱۹

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

موضوع: تابلوی لوازم اندازه گیری

با سلام

احتراماً ضمن تشکر از زحمات و همکاری های آن مقام محترم به استحضار می رساند اخیراً تابلوی لوازم اندازه گیری تعدادی از واحدهای مسکونی مطابق استاندارد نصب نشده و باعث ایجاد مشکلات و نارضایتی برای متقاضیان تامین برق شده است که موارد و مشکلات بشرح ذیل بحضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید طراح محترم تأسیسات برق محل دقیق نصب لوازم اندازه گیری را در نقشه ها مشخص و مطابق طرح مصوب تابلوی لوازم اندازه گیری نصب و سیستم ارت تجهیز گردد. همچنین مستدعی است اطلاع رسانی به طراحان و ناظرین محترم تأسیسات برقی از طریق سایت و یا سامانه پیامکی آن سازمان صورت پذیرد.

- ۱- در تعدادی از واحدهای مسکونی ارتفاع استاندارد نصب تابلو رعایت نشده است (وسط تابلو ۱۴۰ سانتی متر از کف تمام شده می بایست باشد و یا بالای تابلو حداکثر ۲۰۰ سانتی متر از کف تمام شده قرار گیرد)
- ۲- تعدادی از تابلوهای لوازم اندازه گیری در داخل پارکینگ و فضای مشاع و با فاصله زیادی از درب ورودی نصب شده است که می بایست در نزدیکترین نقطه ورودی ساختمان نصب شود پیشنهاد می شود در ساختمانهای شمالی در محوطه حیاط نصب شود
- ۳- بعضی از تابلوها در مسیر شیب راه پله و یا رمپ پارکینگ نصب شده است
- ۴- تعدادی از تابلوها در نزدیکی و مجاورت کنتور گاز نصب شده است.
- ۵- در تعدادی از واحدها غلاف مناسب جهت عبور کابل به داخل ساختمان جهت تغذیه تابلو دیده نشده است

عادل کاظمی

عادل کاظمی

Web: www.ZEDC.ir

Email:

آدرس: زنجان - خیابان سرباز (سعدی شمالی) - کد پستی: ۳۵۱۳۷-۱۳۱۱۱

تلفن: ۱۳-۳۳۴۴۰۰۱۱-۰۲۴ دورنویس: ۳۳۴۴۲۰۳۵



بسمه تعالی
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
(سهمنی خاص)



رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

از طرف

امام خمینی نظامی بر مبنای ارزشهای اخلاقی، معلویت و بر مبنای دین بوجود آورد.

Web: www.ZEDC.ir

Email:

آدرس: زنجان - خیابان سرباز (سعدی شمالی) - کد پستی: ۳۵۱۳۷-۱۳۱۱۱

تلفن: ۳۳۴۴۰۱۱-۱۳-۰۲۴-۳۳۴۴۰۳۵ دورنویس