



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۱۴۰۱/۰۲
تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۱۰ »

تاریخ جلسہ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷	ساعت شروع جلسہ : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسہ : ۲۰:۱۵
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	محمد امین اصغری	داود عزیزیان	جمال رسولی	داود معصومی	حمیدرضا رادمند
مدعوین					

موارد مطروحه : نظرات گروه در خصوص چک لیست‌های نظارت و طراحی مبحث ۱۹

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید .

در این جلسه پس از بررسی اجمالی چک لیست‌های طراحی و نظارت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نظرات کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید :

- ۱) جهت اجرایی شدن بازرسی و نظارت (برقی) مبحث نوزدهم نیاز است که شخصیت بازرسی جدا از ناظر و طراح اصلی ساختمان باشد.
- ۲) جهت بررسی و انجام بازرسی مبحث نوزدهم در حوزه تاسیسات برق لزوم اجرایی شدن تفاهم‌نامه سه جانبه (وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) وجود دارد.
- ۳) در این چک لیست‌ها آیتم‌های برقی خیلی وسیع و کلی می‌باشد و برخی از آن‌ها نیازمند استخراج و ارائه چک لیست جزئی‌تر جداگانه می‌باشد.
- ۴) چک لیست نظارت مستقل از چک لیست طراحی نگارش شده و به هم ارتباطی ندارند، پیشنهاد می‌گردد آیتم‌های چک لیست نظارت منطبق بر چک لیست طراحی باشد.

ادامه بررسی موضوع به جلسه بعد موکول گردید.

جلسه در ساعت ۲۰:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی