



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

«صور تجلیسه کمیسیون تخصصی مکانیک»

«دوره هشتم - جلسه شماره یازدهم»

ساعت شروع جلسه: ۱۸	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹,۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
--------------------	------------------------	------------------------

حاضرین	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	-	-
مدعوین	حامد نظری	اعضای کمیسیون معماری: محمد باقر احمدی-محمد رضا اکبرادی-علیرضا جازپیری-سرور رحیما زنجانی-			

موارد مطروحة: مسایل مشترک در طراحی و نظارت

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک مورخ ۹۹/۰۶/۳ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۸ عصر با دعوت و هماهنگی کمیسیون معماری تشکیل گردید و مسایل و مشکلات ساختمان‌ها که فصل مشترک دو گروه تخصصی می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- الف) الزام به تعبیه و اجرای داکت‌ها با ابعاد مناسب در نقشه‌های معماری و مکانیک.
- ب) ساختمان‌های فاقد داکت (در مرحله اجرا) گزارش مرحله‌ای ناظر معماری را دریافت نخواهد کرد.
- ج) در مرحله اجرای تاسیسات با هماهنگی ناظر معماری و ناظر مکانیک ابعاد و موقعیت مناسب داکت‌ها تعیین و اجرا گردد.
- د) پیش‌بینی فضای مناسب برای اتاق تاسیسات در تمامی ساختمان‌های گروه ب و بالاتر الزامی می‌باشد.
- ه) عبور لوله‌های دود کش از داخل دیوار‌های حمام ممنوع می‌باشد.

- امضاء دبیر