




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی عمران»

«دوره هشتم - شماره - ۱۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
------------------------	-----------------------	------------------------

حضرین	محمدحسین غنیون	علی یوسفیه	سیدمهدي هاشمي	محسن کاظمي راد	محمدحسن عليمحمدی
مدعوين	مهندس بهشتی نماینده شرکت فراسازان آویزه				

موارد مطروحه :

۱- پیرو نامه ۹۹/۱۳۱۵۱ مورخ ۹۹/۸/۱۰ شرکت مهندسین معماری اسوه معماری در خصوص بررسی و تایید نقشه های

سازه ای پژوهه برکت موارد زیر مورد مطرح گردید .

✓ نقشه ها توسط طراح ذی صلاح مهر و امضاء گردد

✓ مدارک پژوهه از جمله مطالعات ژئوتکنیک تایید شده ارائه گردد .

✓ با توجه به عدم مدلسازی نیم طبقه راه پله و تغییر محاسبات مربوط به ضریب زلزله و ایرادات دیگر در

خصوص مقدار بارها و ضرایب ترک خودگی شایسته است در جلسه آتی کمیسیون طراح سازه به

همراه مدارک فوق در جلسه حضور داشته باشند و از طرح ارائه شده دفاع نمایند .

۲- عطف به نامه ۹۹/۱۲۷۶۹ مورخ ۹۹/۸/۵ باهمانگی قبلی صورت گرفته با حضور نماینده شرکت فراسازان آویزه ،

آقای بهشتی دتایل های اجرایی مربوط به میلگرد بستر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تاجلسه آتی

دتایل های مربوطه را ارائه نمایند .

امضاء حاضرین :