



سازمان نظام مهندسی باحتمان
استان زنگان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - جلسه شماره ۲۷ »

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲	ساعت شروع جلسه: ۱۷,۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	سیدزهیرترابی	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	فرهنگ عباسی مطلق
مدعوین	فریبرز براتی (عضو هیات مدیره) - فریدون حیدری (نماینده هیات مدیره)				

موارد مطروحه :

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک ۹۹/۱۰/۱۵ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷,۰۰ عصر در محل جلسات سازمان تشکیل گردید و به شرح ذیل دستورات جلسه مطرح گردید:

۱- نامه شماره ۹۹/۱۷۳۱۶ مورخه ۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص درخواست آقای محمدعلی رسولی مبنی بر استفاده از لوله پلی اتیلن برای لوله کشی گاز فشار ضعیف (یک چهارم پوند) مطرح گردید و نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

مطابق بند ۱۷-۴-۴ مبحث ۱۷ مقررات ملی (مشخصات مواد و مصالح مصرفی) لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع باید از جنس فولاد سیاه باشد و تاکنون مجوزی برای استفاده از پلی اتیلن در بحث گاز فشار ضعیف ابلاغ نشده است و توصیه میگردد در پروژه درخواستی از لوله سیاه مطابق استاندارد با هماهنگی ناظر مربوطه و با رعایت شرایط توکار استفاده گردد.

۲- در ادامه جلسه بخش هایی از شیوه نامه وحدت رویه گاز فشار ضعیف بررسی و تدوین گردید.

۳- بخش هایی از تفاهمنامه سه جانبه جهت ساماندهی مجریان تاسیسات بررسی گردید.

امضاء دبیر

رونوشت:

- آقای دکتر براتی نماینده گروه مکانیک در هیات مدیره