




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره هشتم - شماره ۲۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	محمدانقور احمدی	محمد رضا اکرادي	علیرضا جزء پيرى	سرور رحيم زنجاني	حامد نظرى	
مدعوين						

موارد مطروحه:

- ۱ - جلسه اي با حضور اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک برگزار گردید و موارد ذیل تصمیم گیری شد .
- الف) الزام به تعییه و اجرای داکت ها با ابعاد مناسب در نقشه های معماری و مکانیک .
- ب) ساختمان های فاقد داکت (در مرحله اجرا) گزارش مرحله اي ناظر معماری را دریافت نخواهد کرد .
- ج) در مرحله لوله گذاری با هماهنگی ناظر معماری و ناظر مکانیک ابعاد و موقعیت مناسب داکت تعیین و اجرا گردد .
- د) پیش بینی فضای مناسب برای اتاق تاسیسات در تمامی ساختمان های گروه ب و بالاتر الزامی می باشد .
- ه) عبور لوله های دود کش از دیوار مجاور حمام ممنوع می باشد .

امضاء دبیر گروه :