

شماره: ۱۴۰۱/۲۱۸۲۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

پیوست:

بسمه تعالی



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی عمران »

« دوره نهم - شماره ۳۱ »

روز تشکیل جلسه: سه شنبه	تاریخ تشکیل جلسه: بیستم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک	ساعت تشکیل جلسه: ۱۶/۰۰	محل تشکیل جلسه: سازمان نظام مهندسی زنجان
----------------------------	--	---------------------------	---

حاضرین	سید مهدی هاشمی	مسعود حبیبی	مجتبی فیروزمند	سید عادل فراز
غایبین	سید محسن نبوی	حمیدرضا اسلامی		
مدعوین	مهندس دکتر پویا کاوندی و همراهان - مهندس عباس نوری عصری			

مصوبات جلسه :

- بررسی های لازم برای چندمین بار بر روی سازه اینتل دک ادر حضور مشاور طرح انجام گردید و مطالب برای اصلاح اعلام شد.
- پروژه آقای کریم بیگدلی باکد رهگیری ۳۱۴۸۷۷ مربوط به دفتر فنی شماره ۲۳ مورد تایید قرار گرفت و ممهور گردید.
- بررسی نهایی بر روی نقشه خانه سالمندان شهرقیدار انجام شد و مقرر گردید موارد مکتوب به سازمان اعلام گردد.
- دومورد نقشه بالای ۲۰۰۰ متر زیر بنا در دستور کار کنترل قرار گرفت.
- در مورد دوره برگزار شده در هفته جاری بحث و تبادل نظر به عمل آمد

امضاء حاضرین :

حمیدرضا اسلامی	سید مهدی هاشمی	مسعود حبیبی	مجتبی فیروزمند	سید محسن نبوی	سید عادل فراز

فروردین



بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس حامد نظری
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

باسلام :

احتراما ، باعنایت به بررسی نقشه های سازه طرح مقاوم سازی پروژه طرح تقویت ساختمان مرکز نگهداری سالمندان خدابنده به استحضار می رساند موارد ذیل می بایست بررسی و اصلاح گردد ، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تسریع در مراحل تایید نقشه موارد ذیل به نحو شایسته ای به اطلاع مشاور طرح (مهندسین مشاور آراد طرح آراین) رسانده شود :

- ✓ تاثیرات میانقاب بر روی دوره تناوب سازه لحاظ نگردیده است.
- ✓ تقویت ستون ها تا روی پی و اتصال آنها به فونداسیون انجام شود. (CR1 و CR2 آنهایی که در داخل دیوار پیرامونی قرار نمی گیرد).
- ✓ چیدمان بولتهای اتصال ورقهای تقویتی به تیرها ترجیحا از حالت مستقیم یا خطی به صورت زیگزاگ اصلاح گردد.
- ✓ اعتبارسنجی ضریب رفتار سازه باروشهای ارائه شده درآیین نامه ها و مراجع موجود انجام گیرد.

سید مهدی هاشمی

رئیس کمیسیون تخصصی عمران

از طرف

فرزاد

بسمه تعالی
سید مهدی هاشمی
رئیس کمیسیون تخصصی عمران