




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره هشتم-شماره ۳۴»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۵:۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	محمدباقر احمدی	محمد رضا اکرمی	حامد نظری	علیرضا جزء پیری		
مدعوین						

موارد مطروحه:
<p>۱- نقشه پلان همکف آقای محمد جواد جعفری - دفتر مهندسی ۱۷۰ مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به مغایرت با مقررات ملی ساختمان ، جانمایی ارائه شده مورد تایید قرار نگرفت .</p> <p>۲- نامه کارفرما آقای نباتچیان به پلاک ثبتی ۵۱۶۹/۲ در خصوص عودت نقشه ها از آتش نشانی ، موضوع مورد بحث قرار گرفت و با توجه به بند ۱-۳-۱۹ مقررات ملی ساختمان مبحث ۳ برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۲۳ متر حداقل عرض مفید قابل قبول ۶ متر مورد تایید می باشد .</p> <p>۳- در خصوص نامه شماره ۷/م/گ ن/۹۹/۱۵ مورخ ۹۹/۰۷/۱۵ کارفرما یعقوب قدیمی ، فاقد نقشه های پیوست بوده و اعمال نظر مناسب ممکن نیست .</p>

اعضاء دبیر گروه :

