




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



◦ «صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره هشتم-شماره ۳۵»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۵:۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	احمدی محمدباقر	اکرادی محمدرضا	زنجانی سرور رحیما	جزء علیرضا	پیری		مدعوین

مواد مطروحه:

۱- نامه کارفرما آقای نباتچیان پلاک ثبتی ۵۱۶۹/۲ در خصوص عودت نقشه ها از آتش نشانی ، موضوع مورد بحث قرار گرفت و با استناد به بند ۲-۱۲-۳ مقررات ملی ساختمان مبحث ۳ برای ساختمان های بیشتر از ۱۵ و تا ۲۵ متر حداقل عرض معب آبر شهری برای دسترسی خودرو آتش نشانی ۸ متر می باشد .

۲- موضوع دیتیل های اجرایی شرکت فراسازان آویژ با حضور نماینده شرکت آقای بهشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مقرر گردید پس از تحويل جزئیات اجرایی همچنین طرح موضوع در کمیسیون تخصصی عمران ، در صورت تائید مراتب جهت هر گونه بهره برداری مقتضی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به دفاتر طراحی و متولیان امر ساخت و ساز ابلاغ گردد .

۳- موضوع جانمایی پارکینگ پروژه آقای قدیمی مطرح گردید . مقرر شد موضوع توسط مهندسان همکار نقشه بردار بررسی و اعمال نظر شود .

امضاء دبیر گروه :