



سازمان نظام سندی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۳۹ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۰۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	جمال رسولی	حمیدرضا رادمند	داود معصومی		
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص تابلوهای کنتور برق و سیستم ارت موارد ذیل تصویب گردید :

۱- مقرر گردید با توجه به الزام استفاده از تابلو در محل تحویل انشعاب به مشترک (بر طبق مبحث ۱۳ الزام برای همه ساختمان‌ها می‌باشد که متاسفانه برای ساختمان‌های تا سه کنتور اجرا نمی‌گردد) هماهنگی و مکاتبات لازم جهت تشکیل جلسه با شرکت توزیع نیروی برق استان صورت پذیرد.

۲- با توجه به وجود انواع روش‌های اجرای الکتروود ارت (و البته ارزان‌تر) در مبحث ۱۳، مقرر گردید برای جلسات بعدی تیل اجرایی الکتروود ارت "میل ارت" بررسی و در صورت تصویب جهت اجرا به دفاتر طراحی اعلام گردد .

۳- نقشه به مالکیت سیروس نظری به کد رهگیری ۳۰۸۸۷۷ که جلسه قبل جهت اصلاح ایرادات به طراح عودت داده شده بود، بعد از رفع ایرادات مورد بررسی و تایید گروه قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی