



سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۴۳ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۱۹:۴۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	جمال رسولی	حمیدرضا رادمند	داود عزیزیان	محمد امین اصغری	داود معصومی
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید .

۱- در خصوص استعلام نصب چراغ ریموت اندیکاتور بر بالای درب واحد و یا بالای درب راه‌پله (دود بند)، بحث و بررسی گردید و مقرر گردید با توجه به مستقل بودن زون‌های اعلام حریق در هر طبقه چراغ ریموت اندیکاتور مربوط به هر واحد دقیقاً بالای درب آن واحد نصب گردد.

۲- در خصوص استعلام الزام نصب سیستم اعلام حریق در ساختمان‌های مسکونی-تجاری کمتر از ۵ طبقه مقرر گردید : مطابق مبحث ۱۳ نصب سیستم اعلام حریق برای واحد (واحد‌های) تجاری اینگونه ساختمان‌ها اجباری بوده و برای واحد (واحد‌های) مسکونی این ساختمان‌ها الزامی نبوده و اختیاری می‌باشد. مضاف بر اینکه در صورت الزام سازمان آتش‌نشانی دستور سازمان مذکور مقدم بر مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

۳- با توجه به لزوم هماهنگی با گروه‌های عمران، معماری و مکانیک در خصوص هماهنگی‌های طراحی و نظارت مقرر گردید برای جلسات آتی از دبیر یا یکی از اعضای آن گروه‌ها دعوت به عمل آید.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی