



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۴۷ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
شماره ۱۴۰۱/۱۵۷۷۸  
تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰

تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۱۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	داود معصومی	محمد امین اصغری	جمال رسولی	حمیدرضا رادمند	داود عزیزیان
مدعوین	مصطفی تیموری				

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید .

- ۱- در این جلسه با توجه به درخواست هیات مدیره جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان نظام مهندسی و موضوع تعویض چراغ‌های سقفی ساختمان مذکور پس از بررسی اجمالی نمونه‌های نصب شده، **مزایای لامپ‌های FPL به شرح ذیل می‌باشد :** الف) دارای رنگ نور استاندارد با رعایت ارگونومی محیط کار ، ب) لامپ مذکور دارای استاندارد معتبر به همراه گارانتی می‌باشد ، ج) سهولت در نصب ، د) سهولت در تعمیر و نگهداری ، ه) صرفه اقتصادی نسبت به طرح نامتعارف دست‌ساز . **معایب طرح دست‌ساز :** الف) رنگ نور استاندارد نمی‌باشد ، ب) دارای خیرگی است ، ج) با توجه به بهم خوردن ساختار چراغ، از نظر ایمنی دارای ایراد می‌باشد، د) غیر قابل تعویض می‌باشد.
  - ۲- مقرر شد برای جلسات آتی هماهنگی‌های لازم جهت ملاقات با هیات مدیره محترم صورت پذیرد .
  - ۳- مقرر گردید به منظور تبادل نظر در خصوص طراحی سیستم اعلام حریق هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان سازمان آتش‌نشانی صورت پذیرد.
  - ۴- مقرر گردید هماهنگی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی طراحی تاسیسات برق در فضاهای مرطوب توسط استاد مجرب صورت پذیرد (زمان پیشنهادی آذرماه) .
- جلسه در ساعت ۲۰:۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی