



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۱- شماره ۴۷ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱	ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸
------------------------	--------------------	---------------------

مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری	حاضرین
نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی						مدعوین

موارد مطروحه:

چهل وهفتمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ با حضور اعضاء ونماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث وتصمیم گیری شد:

۱-در خصوص مواردی که در ویرایش جدید مبحث ۱۷ ابلاغ شده و بایستی توسط همکاران محترم طراح معماری در ساختمان ها لحاظ گردد، مکاتبات لازم با ریاست محترم سازمان انجام شود:

الف- تعبیه معبر دودکش در کلیه ساختمان ها(داکت) ب-در ساختمان های آپارتمانی عمومی کوچک فقط پکیج نوع C مجاز است ومحل پکیج دور از دسترس مراجعین باشد. ج-در ساختمان های آپارتمانی عمومی متوسط پکیج نوع C وباید محل مختص پکیج داشته باشند. د-در ساختمان های آپارتمانی عمومی بزرگ(۳۱ واحد و بیشتر)تعبیه موتورخانه مرکزی الزامی است. و-در ساختمان های آپارتمانی مسکونی کوچک (۲ تا ۱۰ واحد) نصب پکیج معمولی ونوع C مجاز است. ز- در ساختمان های آپارتمانی مسکونی متوسط(۱۱ تا ۳۰ واحد)پکیج نوع C با دودکش دوجداره مجاز است. ح- در ساختمان های آپارتمانی مسکونی بزرگ(۳۱ واحد وبیشتر)موتورخانه مرکزی الزامی است.

۲-سوالات مطروحه نقشه های تاسیسات مکانیکی پروژه افق در حضور طراح شرکت مشاور پاسخ داده شد و موارد حل شد.

امضاء حاضرین :