



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۱ - شماره ۵ »

تاریخ جلسه: 1401/2/4	ساعت شروع جلسه: ۱۹	ساعت خاتمه جلسه: 20
----------------------	--------------------	---------------------

مهندس سعید نظری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی						مدعوین

موارد مطروحه:


پنجمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

*چک لیستهای مبحث ۱۹ ارسالی از شورای مرکزی بررسی و موارد ذیل اعلام گردید:

الف- برخی از اطلاعات دفترچه طراحی مبحث ۱۹ مانند: میزان بارهای حرارتی و برودتی، ضریب هدایت حرارتی مصالح موجود در بازار و دبی آب شیرآلات بهداشتی در حال حاضر قابل استخراج نیست.

ب- در بخش تجهیزات چک لیست نظارتی مبحث ۱۹، عمده تجهیزات بعد از اخذ پایانکار نصب می شوند و در حیطه نظارت نیستند.

ج- پیشنهاد می گردد تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح دارای گواهینامه استاندارد و معتبر معرفی گردند و موارد بدون مجوز از بازار حذف و جمع آوری گردند.



امضاء حاضرین: