


سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان



«صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره هشتم - شماره 51»

تاریخ جلسه: 1399/11/20	ساعت شروع جلسه: 15:30	ساعت خاتمه جلسه: 17:30
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	محمدباقر احمدی	سارا شهابی	حامد نظری	محمد رضا اکرادی	علیرضا جزء پیری	سرور رحیما زنجانی
مدعوین	مجید احمدی					

موارد مطروحه:

- 1- پیرو نامه شهرداری منطقه 3 زنجان پیرامون درخواست آقای یوسف مرادلو برای پلاک ثبتی 1702/2 خیابان دلجویی کوچه قلعه پارکینگ طبقاتی آریا مطابق بند 4-5-10-2-2 و 4-5-10-2-3 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، شعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه ها نباید کمتر از 5 متر باشد.
- 2- با حضور عضو معماری سازمان آقای مهندس مجید احمدی مواردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. مقرر گردید دست انداز با ارتفاع 1.80 همچنین حدود اختیارات سازمان آتش نشانی و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در هیات مدیره مطرح و نتایج آن از اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردد.

امضاء دبیر گروه: