



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۶۹ »

تاریخ جلسہ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶	ساعت شروع جلسہ : ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسہ : ۱۹:۰۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	محمد امین اصغری	داود معصومی	داود عزیزیان	حمیدرضا رادمند	جمال رسولی
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ آغاز گردید.

در این جلسہ نقشه ارجاعی به گروه : ۱- نقشه به مالکیت اسماعیل رضایی و شرکاء پروژه ساختمان مسکونی به تعداد طبقات ۷ طبقه و به متراژ ۲۱۲۳ متر مربع به تعداد ۴ واحد مسکونی به کد رهگیری ۳۲۷۷۷۳ (طراح : محمد جوادی) واقع در آدرس شهرک کارمندان فاز سوم خیابان یازدهم قطعه شماره ۲۱۴ مورد برر سی و تایید گروه قرار گرفت .

۲- در خصوص سوال اعضای برق در خصوص تعیین نوع دتکتور مورد استفاده در کارگاه‌های جوشکاری : پس از بحث و برر سی موضوع و با توجه به اینکه در کارگاه‌های جوشکاری هم دود و هم نور زیاد به طور طبیعی وجود دارد لذا در این نوع کارگاه‌ها استفاده از دتکتور حرارتی و یا دتکتور LHD پیشنهاد می‌گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی