



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره هشتم - شماره ۸۳ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴	ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۱۹:۰۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	جمال رسولی	مرتضی بیگلی	حسام‌الدین یوسفیان	
مدعوین				

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی آغاز گردید.

۱- پس از بحث و بررسی در خصوص رله جریان نشتی (RCD) مقرر گردید مطابق بند ۱۳-۶-۲-۶-۶ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان محل نصب رله‌های جریان نشتی در نقشه‌ها در داخل تابلوهای واحدها بعد از فیوز اصلی قرار گیرد .

۲- مقرر گردید جهت برگزاری و اعطای گواهینامه برای دوره آشنایی و تشریح نکات مباحث ۱۳ و ۱۵ و ۳ مقررات ملی ساختمان برای برقکاران رتبه‌بندی شده با واحد آموزش سازمان هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی

