

شماره: ۹۵,۱۰۹۷۱

تاریخ: ۹۵.۹.۲۶



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

«صورتجلسه گروه تخصصی برق»

«دوره هفتم - شماره ۲»

ساعت خاتمه جلسه: ۲۰:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۸:۳۰	تاریخ جلسه: ۹۵/۹/۲۹
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	نیکخواه	ابراهیمی	معصومی	عبدالحسین زاده	عسگری	رادمند
مدعوین						

موارد مطروحه :

- بررسی نامه شماره ۹۵/۹/۱۷ مورخ ۹۵/۱۴۹۰۴ در ارتباط با بررسی نقشه های تاسیسات برقی ساختمان پلاک ثبتی تجمیعی ۲۴۳۳ و ۲۴۲۷ انجام گردید. و متعاقب جدول شماره ۶ مندرج در بند ۷-۰-۸-۱۳ مبحث سیزده ساختمان، برای ساختمانهای مسکونی ۵ طبقه و بیشتر از کف زمین اجرای سیستم اعلام حریق الزامی می باشد.
- مقرر گردید مشکلات مرتبط با طراحی، نظارت، کنترل نقشه توسط اعضای گروه تخصصی در جلسه آینده ارائه گردد و بر اساس اولویت در جلسات آتی بررسی و نظرات کارشناسی جهت بالا بردن کیفیت اجرای تاسیسات برقی ارائه گردد.
- مقرر گردید نیازهای آموزشی اعضای گروه تاسیسات برقی ساختمان استان زنجان بررسی گردد و به هیئت مدیره محترم پیشنهاد و نسبت به برگزاری آنها برنامه ریزی گردد.

حمدلله رادمند

دبیر گروه تخصصی برق