



۱۴۱۵۸۶۹
۰۹۱۴۱۲

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق»

«دوره هشتم - شماره ۱۰»

تاریخ جلسه: ۹۹/۰۳/۰۸

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۱۵

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰

حاضرین	علی اصغر میرزاپی	عیسی عسگری	جمال رسولی	حسام الدین یوسفیان	مرتضی بیگلی
مدعوین					

مواد مطروحه: ۱) بررسی نامه های ارسال شده به کمیسیون تخصصی برق
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با یاد و نام خدا آغاز گردید.

۱) پیرو بند ۵ صورتجلسه شماره ۹، اعضاء کمیسیون موارد و بند های مهم استخراجی خود از مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در جلسه مطرح کرده و سپس با همفکری اعضاء حاضر در جلسه بند های ذیل جهت پاسخ به نامه شماره ۹۹/۰۲/۳۰ مورخ ۹۹/۰۲/۴۷ جمع بندی گردید. رعایت بند های ذیل مطابق مبحث ۲۱ در طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی لازم الاجرا می باشد:

۷-۱-۷-۲۱ ، ۱۲-۳-۲-۲۱ ، ۷-۴-۴-۲-۲۱ ، ۵-۱-۷-۲۱ ، ۴-۱-۷-۲۱ ، ۳-۱-۷-۲۱ ، ۲-۱-۷-۲۱ ، ۱-۱-۷-۲۱ ، ۷-۱-۳-۷-۲۱ ، ۵-۱-۳-۷-۲۱ ، ۴-۱-۳-۷-۲۱ ، ۳-۱-۳-۷-۲۱ ، ۲-۱-۳-۷-۲۱ ، ۱-۱-۳-۷-۲۱ ، ۱-۷-۲-۷-۲۱ ، ۱-۲-۳-۷-۲۱ ، ۱۲-۱-۳-۷-۲۱ ، ۱۱-۱-۳-۷-۲۱ ، ۱۰-۱-۳-۷-۲۱ ، ۹-۱-۳-۷-۲۱ ، ۸-۱-۳-۷-۲۱ ، ۳-۳-۳-۷-۲۱ ، ۲-۳-۳-۷-۲۱ ، ۱-۳-۳-۷-۲۱ ، ۶-۲-۳-۷-۲۱ ، ۵-۲-۳-۷-۲۱ ، ۴-۲-۳-۷-۲۱ ، ۳-۲-۳-۷-۲۱ ، ۱-۵-۳-۷-۲۱ ، ۲-۴-۳-۷-۲۱ ، ۱-۴-۳-۷-۲۱ ، ۸-۳-۳-۷-۲۱ ، ۷-۳-۳-۷-۲۱ ، ۶-۳-۳-۷-۲۱ ، ۴-۳-۳-۷-۲۱ ، ۳-۴-۷-۲۱ ، ۲-۴-۷-۲۱ ، ۳-۶-۳-۷-۲۱ ، ۲-۶-۳-۷-۲۱ ، ۱-۶-۳-۷-۲۱ ، ۲-۵-۳-۷-۲۱ ، ۱-۵-۳-۷-۲۱ ، ۵-۵-۷-۲۱ ، ۲-۵-۷-۲۱ ، ۷-۴-۷-۲۱ ، ۴-۴-۷-۲۱

۲) پیشنهاد می گردد موضوع استفاده از ترانسفورماتورهای رزینی در فضاهای داخلی ساختمان مطابق بند ۱-۴-۳-۷-۲۱ جهت جلوگیری از آتش سوزی و انفجار و خطرات ناشی از آن جایگزین ترانسفورماتورهای روغنی گردد.

۳) مقرر گردید پیشنهاد فوق از طریق نامه به شورای مرکزی جهت اصلاح بند ذکر شده در ویرایش بعدی مبحث ۲۱ ارجاع گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۱۵ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون: مرتضی بیگلی