



شماره: ۹۵/۱۰۲/۴
تاریخ: ۹۵/۷/۴
پوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۷۴ »

حاضرین	علی غضنفریان	فریبرز براتی	فریدون حیدری
مدعو	مهندس اسماعیلی		

تاریخ جلسه: ۹۵/۰۶/۲۳

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

- ۱- کاربرد پیشنهادی مدیریت محترم واحد تأسیسات در خصوص نحوه همکاری ناظرین گاز با سازمان به تصویب رسید.
- ۲- در خصوص دوره کارآموزی نظارت گاز مطابق رویه جاری و مصوبات قبلی، تاکید می گردد دوره کارآموزی با ۲ مربی به انتخاب واحد تأسیسات حداقل به مدت سه ماه در شهرها و روستاهای استان و با کاربری های مختلف و حداقل ۲۰ مورد بازرسی با آدرس های غیر تکراری با هر مربی و جمعا ۴۰ مورد و ارائه گزارش کارآموزی با تایید مربی انجام گیرد و از بابت حق الزحمه کارآموزی معادل ۱۲ کتور G4 به ظرفیت اشتغال هر مربی افزوده شود.
- ۳- نامه شماره ۹۵/۹۵۳۷ مورخه ۹۵/۶/۲۰ ریاست محترم سازمان و پیوست آن در خصوص نامه شرکت گاز درباره تغییر فرمت نقشه های گاز قرائت گردید و جهت بررسی به جلسات بعد موکول شد.
- ۴- مقرر گردید تمامی لوله های عبوری (عمود) در دیوارها باید علاوه بر غلاف دارای نوار و پرایمر باشند تا مانع از خوردگی لوله در دراز مدت گردد.
- ۵- مقرر شد در محل نصب وسائل گرمایشی با دودکش روکار سنسور نشت گاز CO و گاز شهری ترجیحاً تا ۱ متری بالای وسیله گازسوز نصب گردد. این مصوبه پیرو مصوبه هیأت چهار نفره استان در خصوص تامین امنیت واحدهای خطرناک به کمک وسائل ایمنی می باشد. (فاز اول)

فریبرز براتی
دبیر گروه تخصصی مکانیک