



انجمن مهندسی استان مازان

سازمان نظام مهندسی
شماره ۸۸۱۱۸۲۲
تاریخ ۸۸۱۱۳۰

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - شماره دوم »

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	سید زهیر ترابی	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	-
مدعوین	نمایندگان هیات مدیره: فریبرز براتی - فریدون حیدری				

موارد مطروحه:


جلسه اعضای کمیسیون مکانیک مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷:۳۰ عصر تشکیل گردید و موارد ذیل بحث و بررسی گردید:

۱- نامه شماره ۹۸/۱۷۳۰۹ مورخه ۹۸/۱۰/۲۴ در خصوص درخواست مهندس سلیمانزاد مطرح گردید و نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

صدور مجوز و گواهینامه برای مشاورین و افراد ذیصلاح مطابق بند ۱۷-۱۰-۲-۴ مبحث ۱۷ مقررات ملی باید از مراجع قانونی ذیربط جهت کار تخصصی مربوطه اخذ گردد و از جمله این مراجع شرکت ملی گاز یا استاندارد و ... می باشند. علی ایحال مسئولیت نهایی کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های نهایی تمامی مراحل یک پروژه گازرسانی بعهدہ ناظر گاز همان پروژه می باشد.

۲- نامه شماره ۹۸/۱۹۶۹۸ مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ در خصوص درخواست مجریان گاز فشار قوی در خصوص تعداد شیر متوالی بعد از کنتور دو پوندی (G100) وقتی کنتور داخل ایستگاه گاز نصب میگردد بررسی گردید و مقرر شد تعبیه یک شیر اصلی و در دسترس بهره بردار یا مالک و نزدیکترین نقطه به کنتور و در خارج از ایستگاه انجام گیرد و نصب شیر اضافی بعد از کنتور و در داخل ایستگاه ضرورتی ندارد.

۳- با توجه به پرشدن ظرفیت کارمهندسان تاسیسات مکانیکی از نظر تعدادی علی الخصوص در شهرستان ها و جهت حل و تسهیل مشکلات مالکان در زمان تهیه نقشه راهکارهای لازم بررسی شد و مقرر گردید پیشنهاد کمیسیون مکانیک جهت طرح و بررسی در هیات مدیره طی نامه ای تنظیم و ارسال شود

امضاء دبیر: 
۹۸/۱۱/۳۰



انجمن مهندسی استان مازان

سازمان نظام مهندسی
شماره ۸۸۱۱۸۲۲
تاریخ ۸۸۱۱۳۰

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - شماره دوم »

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	سید زهیر ترابی	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	-
مدعوین	نمایندگان هیات مدیره: فریبرز براتی - فریدون حیدری				

موارد مطروحه:


جلسه اعضای کمیسیون مکانیک مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷:۳۰ عصر تشکیل گردید و موارد ذیل بحث و بررسی گردید:

۱- نامه شماره ۹۸/۱۷۳۰۹ مورخه ۹۸/۱۰/۲۴ در خصوص درخواست مهندس سلیمانزاد مطرح گردید و نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

صدور مجوز و گواهینامه برای مشاورین و افراد ذیصلاح مطابق بند ۱۷-۱۰-۲-۴ مبحث ۱۷ مقررات ملی باید از مراجع قانونی ذیربط جهت کار تخصصی مربوطه اخذ گردد و از جمله این مراجع شرکت ملی گاز یا استاندارد و ... می باشند. علی ایحال مسئولیت نهایی کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های نهایی تمامی مراحل یک پروژه گازرسانی بعهدہ ناظر گاز همان پروژه می باشد.

۲- نامه شماره ۹۸/۱۹۶۹۸ مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ در خصوص درخواست مجریان گاز فشار قوی در خصوص تعداد شیر متوالی بعد از کنتور دو پوندی (G100) وقتی کنتور داخل ایستگاه گاز نصب میگردد بررسی گردید و مقرر شد تعبیه یک شیر اصلی و در دسترس بهره بردار یا مالک و نزدیکترین نقطه به کنتور و در خارج از ایستگاه انجام گیرد و نصب شیر اضافی بعد از کنتور و در داخل ایستگاه ضرورتی ندارد.

۳- با توجه به پرشدن ظرفیت کارمهندسان تاسیسات مکانیکی از نظر تعدادی علی الخصوص در شهرستان ها و جهت حل و تسهیل مشکلات مالکان در زمان تهیه نقشه راهکارهای لازم بررسی شد و مقرر گردید پیشنهاد کمیسیون مکانیک جهت طرح و بررسی در هیات مدیره طی نامه ای تنظیم و ارسال شود

امضاء دبیر: 
۹۸/۱۱/۳۰