



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

۱۴۰۶۴

۱۳۹۵

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک»

«دوره هشتم - شماره چهارم»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹,۲۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷,۳۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

فرهنگ عباسی مطلق	سعید نظری	علی غضنفریان	اصغر محمدی	سید زهیر ترابی	حاضرین
فریبرز براتی(عضو هیات مدیره)- فریدون حیدری(نماینده هیات مدیره)					مدعوین

موارد مطروحه :

جلسه اعضاي کمیسیون مکانیک مورخ ۹۹/۰۲/۳۰ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷,۳۰ عصر تشکیل گردید و به شرح ذیل موارد بحث و بررسی گردید:

۱- بازگشت به نامه ۹۸/۳۵۰۷ مورخه ۹۸/۳/۵ ریاست محترم سازمان درخصوص درخواست شرکت گاز در مورد نصب فشار سنج در خروجی کنتورهای G100 برای اندازه گیری فشار مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید برای هماهنگی بهتریا توجه به اینکه موضوع فوق خارج از مبحث ۱۷ مقررات ملی می باشد ، لازم است برای رعایت دقیق موضوع ، جزئیات فنی و مشخصات کامل مورد نظر واحد گازرسانی به صنایع و بهره بردار محترم شرکت ملی گازاستان زنجان به سازمان نظام مهندسی ارسال شود

۲- بازگشت به نامه ۹۹/۲۶۰۳ مورخه ۹۹/۲/۲۸ ریاست محترم سازمان درخصوص ارایه دیتاپل اجرایی اصلاح دودکش ساختمان های پایین مرتبه در مجاورت ساختمان های بلند مرتبه مطرح و پس از بررسی جزئیات لازم استخراج و جهت هماهنگی با گروه معماری و سازه ارسال گردید.

۳- بازگشت به نامه شماره ۹۹/۲۷۶۴ مورخه ۹۹/۲/۳۰ ریاست محترم سازمان درخصوص درخواست خانم لیلا ارووا نسبت به الزام مجزا بودن چاه جذبی فاضلاب از آب باران در ملک خود مطرح و پس از بررسی با اکثریت آرا نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد :

با توجه به اینکه در آدرس مالک مذکور (زنجان -کوی ساوالان) شبکه فاضلاب شهری دایر می باشد چنانچه فاضلاب ساختمان به شبکه شهری متصل باشد چاه فاضلاب بعنوان چاه اضطراری و رزرو استفاده خواهد شد لذا در صورتی که مشخصات فنی چاه آب باران (عمق و حجم) مناسب و کافی باشد استفاده از یک چاه بعنوان اضطراری و جمع آوری آب باران بلا اشکال می باشد.

کمیسیون مکانیک به ناظرین محترم تاسیسات تاکید میدارد بازدید و گزارش مرحله قبل از نازک کاری الزامی میباشد.
۴-نامه بررسی موارد اجرایی مبحث ۲۱ و برخی نامه های واردہ از طرف مالکین و مهندسین هم قرائت و ارایه پاسخ به جلسه بعدی موکول گردید.

امضاء دبیر