



سازمان نظام منعی ساختمان
استان زنجان

«صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک»

«دوره هفتم - شماره ۳۶۵»

سازمان نظام منعی ساختمان زنجان
شماره ۴۷، ۱۲۴۲۱
تاریخ ۹۷، ۷، ۲۴

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰

تاریخ جلسه: ۹۷/۰۷/۰۳

رحیم سلیمانی نژاد	سعید نظری	علی غضنفریان	فرهنگ عباسی مطلق	اصغر محمدی	فریدون حیدری	فریبهرز براتی	حاضرین
مدعوین							

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۷/۱۰۹۴۰ مورخه ۹۷/۰۶/۲۵ و پیوست آن نامه نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده از بخاریهای هرمتیک در مدارس بررسی گردید. مطابق بند ۳-۱-۳-۱۷ و ۴-۱-۳-۱۷ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، مبنی بر نصب وسایل گاز سوز بدون مزاحمت برای موقعیت بروز حوادث غیر متربقه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل، همچنین کاهش تعداد وسایل گاز سوز در فضاهای داخلی به حداقل، نصب بخاریهای هرمتیک در فضای مکانهای عمومی بالاخص مدارس توصیه نمی گردد. در صورت اصرار به استفاده از این نوع بخاریهای مجاز لازم از مرکز تحقیقات مسکن اخذ گردد.

فریبهرز براتی
رئیس گروه تخصصی مکانیک

