



اداره نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۵۹ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۷/۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	اصغر محمدی	فریبرز براتی	علی غضنفریان		
مدعوین							

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۸/۹۶۱۸ در خصوص فاصله دودکش پکیج های نوع C از منافذ ورود هوا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان اشاره ای به پکیج های نوع C نگردیده، در خصوص فواصل دودکشها از منافذ ورود هوا و سایر دستگاههای تامین هوای ساختمانها بایستی به دستورالعمل سازنده این نوع پکیج ها و سایر شرایط نصب رجوع گردد.
- نامه شماره ۹۸/۵۹۵۷ در خصوص اجرای لوله کشی فاضلاب توالت به صورت زیر سقفی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به دسترسی آسان و سهولت تعمیر و نگهداری در زمان بهره برداری، اجرای زیر سقفی دارای مزیت می باشد. اجرای طرح بایستی با هماهنگی از نظر حقوقی با مراجع ذیصلاح صورت پذیرد.
- نامه شماره ۹۸/۱۱۸۴۶ شورای انتظامی در خصوص شکایت مالکین از آقای مهندس سیامک سلجوقی و بازدید از ملک مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید آقایان مهندس عباسی مطلق و محمدی به عنوان نماینده گروه تخصصی مکانیک از ملک مورد نظر بازدید به عمل آورند.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک