



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۹۴، ۱۴۳۴۴
تاریخ ۹۴، ۷، ۲۹

« صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۲۲ »

تاریخ جلسه : ۹۶/۰۷/۲۵	ساعت شروع جلسه: ۱۷/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	علی غضنفریان	فریدون حیدری	سعید نظری	اصغر محمدی	فریبرز براتی
مدعوین	مهندس اسماعیلی مدیر واحد تاسیسات				

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۳/۱۴۰۳۰ مورخه ۹۶/۰۷/۲۵ سازمان در خصوص عدم اجرای کلکتور در اجرای لوله کشی گاز ساختمان ۲۰ واحد و پیوست آن شکایت مجریان فعلی و سابق پروژه بررسی گردید. با توجه به عدم امکان اتصال بیست انشعاب مجزا به علمک بایستی برابر مقررات موجود، تمامی واحدها بصورت کلکتور اجرا گردند.

- نامه شماره ۸۰/۲۴۸۰۴ مورخه ۹۶/۰۷/۱۷ اداره راه و شهرسازی در خصوص دودکشهای سیمانی و عدم اجرای اصولی این دودکشها بررسی و مقرر گردید نسبت به برگزاری جلسه مشترک با سایر گروهها و برررسی مشکلات دود کشها اقدام گردد.

- بررسی مبالغ تعرفه نظارت بر انشعابات آب انجام و مقرر گردید مبالغ اصلاح شده و دستورالعمل تعیین تعرفه نظارت آب طی نامه ای به ریاست سازمان ارسال گردد.

فریبرز براتی
رئیس گروه تخصصی مکانیک