

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
۹۵/۱۰/۸۰ شماره  
۹۵/۱۱/۲۰ تاریخ

«صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک»



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

«دوره هفتم - شماره ۵...»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۸	تاریخ جلسه: ۹۵/۱۱/۱۲
------------------------	--------------------	----------------------

حاضرین	سعید نظری	فریبرز براتی	فریدون حیدری	اصغر محمدی	علی غضنفریان		مدعوین
مهندس اسماعیلی - مدیر واحد تاسیسات							

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۵/۱۸۶۹۰ مورخه ۹۵/۱۱/۱۱ و پیوست آن قرائت گردید. طبق مفاد نامه پیوست گزارش گازرسانی شرکت پارس روی مبنی بر اجرای انشعاب بعد از علمک تا اولین سه راهی با سایز حداقل یک اینچ و اعتراض مجری پژوهه آقای نبی عباسی ، برای مسیری که فقط دارای یک مصرف کننده می باشد ، بعد از شیر قطع کن تا محل مصرف کننده با همان سایز مطابق جدول اجرا گردد . همچنین برای مسیری که دارای چندین مصرف کننده باشد ، تا اولین سه راه سایز لوله حداقل یک اینچ اجرا گردد و بعد از آن اجرای لوله کشی مطابق سایزینگ صورت گیرد .
- در خصوص بحث مسائل مالی لوله کشی گاز فشار قوی و روند اجرای نظارت آن، توضیحات لازم توسط مهندس اسماعیلی مدیر واحد تاسیسات بیان شد و مقرر گردید بعد از برآورد قیمت توسط اتحادیه تاسیسات مکانیکی و مشخص شدن قیمتها توسط اتحادیه ، مجدداً موضوع در گروه تخصصی مطرح گردد . همچنین مسائل فنی و فرآیند نظارت لوله کشی گاز فشار قوی ، طی جلسات آتی گروه سازمان دهی خواهد گردید

فریدون حیدری

دبیر هیئت مدیره گروه تخصصی مکانیک