



نمره: ۹۵، ۱۳۹۴
 تاریخ: ۲۵ مرداد ۹۵
 بیوست:

«صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک»

«دورة ششم - شماره ۷۶»

فربیدون حیدری	فریبوز براتی	علی غضنفریان	حاضرین
	مهندس اسماعیلی		مدعو

تاریخ جلسه: ۹۵/۰۸/۱۵

پایان جلسه: ۱۹:۳۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

- نامه آقای فرامرز اکبری در خصوص نصب پکیج در راه پله مطرح شد و با توجه به نصب پکیج در مشاعات ساختمان که می تواند مورد شکایت هریک از مالکین حتی در آینده قرار گیرد قابل قبول نمی باشد.
- نامه ریاست محترم سازمان در خصوص بازرگانی لوله کشی گاز در زمان خرید و فروش ساختمان قرائت و مقرر شد به هیئت رئیسه جدید گروه تخصصی موکول گردد.
- نامه مهندس نوری در خصوص مجتمع مسکونی واقع در گلشهر قرائت گردید.
 (الف) مطابق ردیف دوم بند ث ماده ۱۷-۴-۲-۴ هر انشعاب باید شیر قطع کن داشته باشد . این موضوع در صورت جلسه مورخ ۹۵/۱/۲۹ هیئت رئیسه گروه تخصصی برای یک واحد در هر طبقه اختیاری ذکر شده ولی برای تعداد واحد های بیشتر لازم است.
 (ب) برای تعداد واحد بالاتر از ۱۰، نصب سنسور الزامی است و نظر ناظرین باید اجرا شود.
 (ج) شیر GC باید با نظر موافق ناظر به سمت چپ منتقل شود و اولویت قرارگیری آن در سمت راست است.

فریبوز براتی
 مدیر گروه تخصصی مکانیک