



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۹۴۱۲۵۲۸۸
تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷

« صور تجلسه گروه تخصصی معماری »

« دوره هفتم - شماره ۲۷... »

تاریخ جلسه: ۹۶/۹/۲۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
---------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	علی رحمانپور	احمد محمدی	داود رضائی	اصغر حاجتی	مریم کلامی		
مدعوین							

موارد مطروحه :

جلسه با حضور اکثریت اعضا در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید :

۱- نامه شماره ۹۵/۲۱۱۴۳ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص نحوه اتصال لوله های سیمانی در دود کش ها مطرح گردید و با توجه به اینکه موضوع در حوزه رشته مکانیک می باشد (مطابق با نامه) و با توجه به جلسه مشترک مورخ با گروه مکانیک سازمان ، مقرر گردید که طی نامه ای به ریاست سازمان ، اعلام گردد که وظیفه کنترل نحوه اجرای دودکش کاملاً مربوط به رشته مکانیک می باشد .

۲- نامه مدیر واحد شهرستان سازمان در خصوص الزام یا عدم الزام طراحی و اجرای راه پله در ساختمانهای یک طبقه مطرح گردید و با توجه به مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان اعلام می گردد که الزامی برای اجرای راه پله دسترسی به بام (خرپشته) در ساختمانهای یک طبقه نمی باشد و می توان با روش های سبکتر امکان دسترسی به بام را فراهم نمود .

۳- پیرو درخواست افراد کنترل کننده نقشه های معماری شهر ابهر در خصوص فضای مورد نیاز برای دو پارکینگ پشت سرهم (مزاحم) برای یک واحد مسکونی، اعلام می گردد که طول مورد نیاز ۱۰ متر می باشد .

دبیر گروه تخصصی معماری : علی رحمانپور زنجانی