



شماره:

تاریخ:

«صورتجلسه گروه تخصصی عمران»

«دوره هفتم - شماره ۳۴»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۴۵	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه: ۹۶/۰۹/۰۷
------------------------	-----------------------	----------------------

حاضرین	محمد حسین غنیون	اکبر بهرامی	سید سعید موسوی	محمود بزرگمهر	علی نورسینا	-	-
جلسه مشترک بین گروه عمران-معماری و مکانیک							مدعوین

موارد مطروحه :

- نامه رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشور به شماره ۸۴/د/ش مطرح شد و مقرر گردید اعضاء محترم برای جلسه بعدی نظرات خود را مطرح و جمع بندی کنند.
- در خصوص عبور یا عدم عبور لوله های تاسیسات و دود کش ها نظرات گروه ها (مکانیک، معماری و سازه) مطرح گردید، آقای مهندس محمدی (معماری) پیشنهاد کردند هر فصل یک جلسه مشترک بین گروه ها تشکیل گردد تا موارد بررسی و مشکلات رفع گردد.
- مقرر شد از گروه عمران با توجه به مباحثت ۱۴ بند ۳-۲-۱-۱۶ و مبحث ۱۶ بند ۳-۲-۱-۹ و مبحث ۱۷ بند ۱-۴-۱۷-۱ ردیف تو مبحث ۹ بند ۹-۶-۹ یک نامه به هیات مدیره نوشته شود و رونوشت به سایر گروه ها (معماری - مکانیک)داده شود و کتب اعلام شود که عبور لوله ها از اجزای سازه ای ممنوع است.
- در خصوص عبور لوله های دود کش از دیواره حمام، مقرر شد چفت وبست با نظارت مکانیک و معماری قبل از نازک کاری و سرامیک کاری انجام گردد.
- چک لیست های نظارت برای رشته ها توسط گروه مکانیک تهیه و در تلگرام برای بررسی و اظهار نظر اطلاع رسانی گردد. بعد از تایید آن (نهایتا در یک صفحه)، چک لیست به هیات مدیره ارسال گردد.

دیم گروه تخصصی عمران
اکبر بهرامی

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۴۴,۱۱۹۷۰
تاریخ ۴۹,۹,۲۹