

شماره: ۹۷۱۹۵۴

تاریخ: ۹۷/۱۱/۲۷



انجمن نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورت جلسه گروه تخصصی عمران »

« دوره هفتم - شماره ۱۴ »

تاریخ جلسه	۹۶/۰۱/۲۱	ساعت شروع جلسه:	۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه:	۱۹:۳۰
------------	----------	-----------------	-------	------------------	-------

حاضرین	محمد حسین غنیون	اکبر بهرامی	سید سعید موسوی	سید مهدی هاشمی	محمود بزرگمهر	امیر رضا معظمی	—
مدعوین							

موارد مطروحه :

۱. فرم های تهیه شده برای کنترل مضاعف؛ توسط حاضرین اعضای گروه تخصصی بررسی گردید و پس از اعمال تغییراتی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد آقایان مهندس بهرامی و مهندس بزرگمهر و مهندس موسوی پس از دعوت از کاندیداها نسبت به تکمیل فرمها اقدام نمایند.
۲. در خصوص اجرای مبحث هفتم چاپ ۱۳۹۲ بند ۷-۲-۲ که موضوع آن، شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی، (ژئوتکنیک) می باشد (صفحه ۶) مقرر شد توسط طراحان رعایت گردد.
۳. پیشنهاد می گردد در کلیه ساختمانها از امکانات و تجهیزات بتن آماده استفاده گردد و از بتن ریزی دستی در پروژه ها بدلیل عدم رعایت یکنواخت کیفیت بتن استفاده نشود.

اکبر بهرامی

دبیر گروه تخصصی عمران