



« صورتجلسه گروه تخصصی عمران »

« دوره هفتم - شماره ۵۴ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۳
شماره: ۹۷/۰۵/۲۳

تاریخ جلسه ۹۶/۰۵/۱۶	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه ۱۹
---------------------	-----------------------	--------------------

حاضرین	محمود	اکبر بهرامی	امیررضا معظمی	محمود بزرگمهر	علی نورسینا	سیدسعید موسوی	محمد حسین غنیون
مدعوین	مهندس علی تقیلو - مهندس حیدر نوری						

موارد مطروحه :

۱. مدارک ارائه شده توسط آقای مهندس علیرضا رسولی مبنی بر نقشه های اصلاحی تایید شده توسط طراح و مجری و ناظر ساختمان و کنترل نقشه سازه و کلیه مکاتبات بررسی گردید و مقرر شد در نهایت جهت تصدیق درز انقطاع نیازمند حضور کارشناسان گروه تخصصی نقشه برداری بوده و اظهار نظر فرمایند.

۲. در خصوص ساختمان آتش نشانی شهر نوربهار ساختمان موجود کنونی برای کاربری آتش نشانی و اداری پاسخگو نمی باشد. پیشنهاد میگردد با ایجاد دیوار بتنی مسلح در میان قابهای کناری زیر زمین و تغییر بار مرده کم از ملات پوکه به فوم بتن و نصب پارتیشن های سبک نسبت به طراحی و آنالیز مجدد برای سازه ۶ طبقه (۶ سقف) اقدام نمایند. ضمناً کاربری آتش نشانی منتفی بوده و لازم به یاد آور است که سازه در وضعیت موجود (زیرزمین همکف و اول) برای کاربری اداری بلا مانع می باشد.

قابل ذکر اینکه برای کنترل و طراحی سازه چون ساخت لازم است حتماً آزمایشات ژئوتکنیک و آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتن (نمونه گیری کر و اولتراسونیک) و آزمایش کشش میلگرد (پی ستون سقف) انجام پذیرد.

اکبر بهرامی
دبیر گروه تخصصی عمران