



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی استان زنجان

۹۷/۱۱/۱۳

۹۷/۱۹۹

«صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک»

«دوره هفتم - شماره ۴۳۵»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰

تاریخ جلسه: ۹۷/۱۱/۱۰

		علی غضنفریان	سعید نظری	اصغر محمدی	فریدون حیدری	فرهنگ عباسی مطلق	حاضرین
مدعوین							

موارد مطروحه :

- پیرو درخواست آقای رجبی خمسه مبنی بر اجرای ۶۰ کنتور مجزا برای ساختمان تجاری نامبرده واقع در بلوار آزادی، با توجه برآورد تقریبی مصرف، برای ۰۰ واحد مصرف کل بالای ۱۶۰ متر مکعب در ساعت می باشد که خارج از مبحث گازرسانی خانگی و تجاری می باشد و لذا بایستی از شرکت گاز استعلام گردد که آیا امکان اجرای دو عدد علمک برای پروژه فوق وجود دارد یا نه؟ بعد از وصول پاسخ استعلام از شرکت گاز بازدید کارشناسی از محل پروژه قابل انجام می باشد.
- نامه شماره ۹۷/۱۹۱۳۰ مورخه ۹۷/۱۱/۲ و پیوست آن در خواست دیوان محاسبات مبنی بر تفکیک دو واحد از ده واحد مسکونی با کنتور مشترک بررسی گردید. مطابق بند ۳-۹-۱۷ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، در صورت رعایت مفاد بند فوق، تفکیک ۲ واحد از ده واحد مشترک بلامانع بوده و نیاز مند بازرسی مجدد لوله کشی کنتور مشترک باقی مانده و اصلاح نقشه می باشد.
- فرمهای گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی مطرح گردید و مقرر گردید بعد از بررسی و انجام تغییرات، فرمهای جدید به سازمان ارسال گردد.
- مقرر گردید طی نامه ای از ریاست سازمان در خواست گردد دستورالعمل طراحی سیستم های آتش نشانی در ساختمانها به دفاتر فنی استان ابلاغ گردد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک